

Projektszám: M4-Y137X-17957-2019

Témaszám: M-4012/2020

**TVB
TÍPUSVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY**

**ForrásTégla padlástégla
245x245x40 mm
építési termékről**

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Műszaki Igazgatóság
ÉMI Építőipari Vizsgáló Laboratóriuma
ezen okirattal bizonyítja a

Tapolcafői Téglaiipari Kft.
8598 Pápa-Tapolcafő, Tóraduló utca 9075/2 hrsz.

mint a TVB jogosultja részére, hogy a

Tapolcafői Téglaiipari Kft.
8598 Pápa-Tapolcafő, Tóraduló utca 9075/2 hrsz.

telephelyén gyártott

az

Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelet (2011. március 9.) hatálya alátartozó építési termék első típusvizsgálatát elvégezte. Az azonos számú és keltű Első típusvizsgálati Jegyzőkönyvbenrészletezett eredmények alapján a termék megfelel az MSZ EN 1344:2014 jelzetű műszaki specifikációban rögzített égetett agyag útburkoló elem termékre előírt követelményeknek.

A TVB
- változatlan termékjellemzők mellett -
2023.03.30 - ig érvényes

Szentendre, 2020.03.02



Darányi Ákos
ÉMI Építőipari Vizsgáló laboratóriumvezető

A Típusvizsgálati Bizonyítvány 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek!
Az ÉMI Nonprofit Kft. az MSZ EN ISO 9001 szerint tanúsított szervezet.

A termék teljesítménynyilatkozatának alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

Termékkellemzők és mértékegységeik	Követelmény	Osztályba sorolás	Vizsgálati mód
Mérettűrések:	l_u w_u h_u		MSZ EN
- Közölt (névleges) méretek: [mm]	245 245 40		1344:2014 "B"
- Mérettartomány (R): [mm]	6 6 3	R1	melléklet
Bruttó száraz testsűrűség átlaga: [kg/m ³]			MSZ EN 772-13:
- Legkisebb: [kg/m ³]	1372		2000 7. pont
- Legnagyobb: [kg/m ³]	1338		
	1424		
Keresztirányú törőerő osztálya:		TO	MSZ EN
- Keresztirányú törőerő átlaga: [N/mm]	23,3		1344:2014 "D"
- Legkisebb keresztirányú törőerő: [N/mm]	15,7		melléklet
Vízfelvétel (legnagyobb): [%]	24,2		MSZ EN 772-11:
Kezdeti vízfelvétel legfeljebb: [kg/m ²]	2,2		2011 7. pont
Csúszásellenállás osztálya:		U3	MSZ EN
Csúszásellenállás középértéke: [USRV]	85		1344:2014
			4.2.5.2. pont
Fagyállóság osztálya:		FPO	MSZ EN
			1344:2014 4.2.2.
			pont
Tűzveszélyességi osztály:		A1	MSZ 15296:1999
- Legnagyobb szervesanyag-tartalom: [m%]	0,89		8. pont

ForrásTégla padlástégla

245x245x40 mm

R1 - TO - U3 - A1 - FPO

Az első típusvizsgálat eredményei felhasználhatók az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.) V. Melléklet szerinti 4. rendszer esetén Teljesít-ménynyilatkozat kiadásához mindaddig, amíg a gyártó telephelyén gyártott termék műszaki specifikációja, termékjellemzői, követelményei, valamint gyártástechnológiája változatlanok maradnak.

A változásokat a TVB jogosultja köteles az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratóriumának 30 napon belül bejelenteni, mellyel a TVB megújítását kezdeményezheti.


A TVB kizárólag a termék első típusvizsgálatának elvégzését igazolja.

A TVB érvényességi ideje alatt a termék teljesítménynyilatkozatának alapját képző lényeges jellemzőit az ÉMI Nonprofit Kft.

a következő 3 évben 1 alkalommal
külön megbízás alapján felülvizsgálja.

A felülvizsgálatra vonatkozó megbízást első ízben 2022.01.31-ig kell az ÉMI Nonprofit Kft. részére elküldeni. A felülvizsgálat elmulasztása esetén A TVB hatályát veszti.

A bizonyítványt összeállította:



Deák Gábor

kirendeltség-vezető

Szakmailag ellenőrizte:



Tölgyesi István

kirendeltség-vezető helyettes